



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РО
СТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

г. Дербент, ул. Расулбекова, 18
(место составления)

«14» февраля 2022г.
(дата составления)

Предписание об устранении выявленных нарушений №Р-415-50

Мною(нами): Уруджевым Ферзяли Сибзалиевичем – государственным инспектором отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание)

по результатам плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки; постоянного государственного надзора)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» имени Н.Ш. Казиахмедова городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу(местоположению):

1. Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Расулбекова, 18.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или мест нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена проверка)

контролируемого лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» имени Н.Ш. Казиахмедова городского округа «город Дербент» Республики Дагестан, ИНН 0542015134, адрес организации: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Расулбекова, 18, директор: Алиева Зарема Магомедовна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера аналогов плательщика, адрес организации (если филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена проверка)

проведенной в соответствии с решением принятым А.М. Амутиновым, заместителем руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, учетный номер №77220011000201019800 от 27.01.2022 г

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий или бореквизиты графика проведения контрольных (надзорных) действий при осуществлении постоянного государственного надзора)

в следующие сроки:

с «01» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «14» февраля 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Выявлены нарушения обязательных требований в области электроэнергетики

На основании части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, предписываю(ем) устранить ниже следующие нарушения в установленные для этого сроки:

№п/п	Описание (характер) выявленного нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт, его структурные единицы, устанавливающие обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки, утвержденные ответственным за электрохозяйство.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	20.09.2022
2.	Отсутствуют утвержденный перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.4.1;4.2;8.1 Правила по охране труда при эксплуатации	20.09.2022

		электроустаново к, зарегистрирован о в Министерстве юстиции Российской Федерации № 61957 от 30.12.2020 г.	
3.	Не проведены электроизмерительные работы по измерению сопротивления заземления заземляющего устройства и испытанию изоляции электрооборудования.	п. п.1.2.2, 2.7.8, приложение №3 ПТЭЭП.	20.09.2022
4.	На открыто проложенные заземляющие проводники электроустановок не нанесено антикоррозийное покрытие (не окрашено в черный цвет).	п. 2.7.7 ПТЭЭП	20.09.2022
5.	Отсутствует отличие светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п. 2.12.3 ПТЭЭП	20.09.2022
6.	Электроприемники общеобразовательного учреждения в нормальном режиме не обеспечиваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, не соответствует категорийности	п.п. 1.2.20 ПУЭ	20.09.2022
7.	Отсутствует акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности с электроснабжающей организацией.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	20.09.2022
8.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства с	п. 2.7.15 ПТЭЭП	20.09.2022

	записями о проведенных измерениях, ремонтах и изменениях в конструкции.		
9.	Отсутствует опознавательный знак у мест ввода заземляющих проводников в здания.	п.1.7.118 ПУЭ	20.09.2022
10.	Отсутствует на щитах и сборках сети освещения, на всех автоматических выключателях надписей с наименованием присоединения и значения тока расцепителя или тока плавкой вставки и однолинейной схемы.	п.2.12.5 ПТЭЭП	20.09.2022
11.	На дверях РУ отсутствует предупреждающий плакат и знак установленного образца.	п.2.2.20 ПТЭЭП	20.09.2022
12.	На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений не нанесены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	п.2.2.20 ПТЭЭП	20.09.2022
13.	В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) штепсельные розетки не имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.	п.7.1.49 ПУЭ	20.09.2022
14.	Не укомплектованы электроустановки первичными средствами пожаротушения (песок, углекислотный огнетушители и др.) в соответствии с нормами комплектации.	п.1.7.20 ПТЭЭП	20.09.2022
15.	РУ-0,4 кВ применяются не калиброванные плавкие вставки.	п.2.2.16 ПТЭЭП	20.09.2022
16.	РУ-0,4 кВ на кабелях отсутствуют бирки, с указанием марки, напряжение, сечение,	п.2.4.5 ПТЭЭП	20.09.2022

	номер или наименование линии.		
--	----------------------------------	--	--

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Государственный инспектор отдела
энергетического надзора и по надзору
за гидротехническими сооружениями
по Республике Дагестан
Уруджев Ф.С



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы
должностного лица)

Один экземпляр предписания для исполнения получил (направлено по почте):

Директор

Алиева Зарина Магомедовна

(указывается: при вручении лично: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата вручения; при направлении почтовым отправлением: дата, номер заказного письма, уведомления)

(дата)



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного
должностного лица(лиц), проводившего
проверку)