

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий Главного управления МЧС России по республике Дагестан  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работе № 7  
по г. Дербент и Дербентскому району  
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

(наименование федерального государственного надзора)

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«25» марта 2022 г. № 55/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Старший инспектор ОНД и ПР №7 по г. Дербент и Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старший лейтенант внутренней службы Нифталиев Анзор Мамедшахович  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекаются

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения № 55 от 09.03.2022 г.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Республика Дагестан, город Дербент, ул. Расулбекова 18;  
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в  
отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" имени Н.Ш. Казиахмедова городского округа "город Дербент" республики Дагестан

18. Директор Алиева Зарема Магамедовна, категория риска-высокий

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной плановой проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения		Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4		5
1	Деревянные конструкции чердачного помещения МБОУ СОШ №12 обработать огнезащитной обработкой (пропиткой). Предоставить акт выполненных работ.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);	01.08.2022		<i>Виноградова</i>
2	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*).	01.08.2022		
3	Руководителю организации необходимо обеспечивать содержание наружной пожарной лестницы со второго этажа в исправном состоянии и не проводит периодические испытания при приемке объекта в эксплуатацию не реже одного раза в пять лет.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 17 (б), «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»);	01.08.2022		<i>Виноградова</i>
4	Руководителю организации	(Постановление Правительства РФ	01.08.2022		



	необходимо обеспечивать содержание ограждения кровли исправном состоянии и проводить периодические испытания при приемке объекта в эксплуатацию не реже одного раза в пять лет.	от 10.09.2020 N 14/7 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 17, «Техника пожарная. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»).			
--	---	--	--	--	--

Должностное(ые) лицо(а)  
органа, осуществляющего  
федеральный  
государственный надзор:

Старший инспектор ОНД и ПР №7  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
старший лейтенант внутренней службы



(подпись)

Нифталиев А.М.  
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения  
получил представитель  
контролируемого лица:

Директор МБОУ СОШ № 12 им. Н.Ш. Казиахмедова



(подпись)

Алиева З.М.  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор, об отказе  
контролируемого лица в  
ознакомлении получения  
предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)